



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/W/0569/01/2012

ORYGINAL

Wyrób / product: **System przewodów rurowych i złączek
PEX/Al/PEX
REITER**

Zawierający / containing: **polietylen sieciowany, aluminium, mosiądz**

Przeznaczony do / destined: **przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze oraz ciepłej wody**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację do przesylu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi po zamontowaniu przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą w ilości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Wytwórca / producer:

„Reiter E. Antoniuk, P. Stasiuk, D. Kasik” s.c.
05-230 Kobyłka
ul. Królewska 3

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

„Reiter E. Antoniuk, P. Stasiuk, D. Kasik” s.c.
05-230 Kobyłka
ul. Królewska 3

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2017-07-26 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2017-07-26
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 23 lipca 2012

The date of issue of the certificate: 26th July 2012

Reprodukcja, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

z up. Gowbov S.
dr Bożena Krogulska

prof. T. Pospisil